


PROJECT TITLE




세종문화재단

http://www.sejongpro.or.kr

세종문화회관  
시설현황도

NOTES



ARCHITECTS

CONSULTANTS  
STRUCTURAL

MECHANICAL

ELECTRICAL

Civil

REVISION

REVISION	DESCRIPTION	DATE
----------	-------------	------


APPROVED BY

REVIEWED BY

CHECKED BY

DRAWN BY

SCALE

A3: 1/NONE

DRAWING TITLE

소화배관 계통도

DRAWING NO. F - 002

SHEET NO.

DATE 2024.10

사무동(현재 1차측 게이트까지 설치)

(————:기준배관)

예술동 가

예술동 나

▼ 지|상6층

▼ 지|상5층

▼ 지|상4층

▼ 지|상3층

▼ 지|상2층

▼ 지|상1층

▼ 지|하1층

▼ 지|하2층

▼ 지|하3층

대극장

기준 소화배관 연결  
기준 알람벨브(100A) 절거 후  
알람벨브(150A) 신설

기준 소화배관 연결  
기준 알람벨브  
예술동 나 스포링클러설비 신설

기준 소화배관 연결  
기준 알람벨브(100A) 절거 후  
알람벨브(150A) 신설  
예술동 나 스포링클러설비 신설

기준 소화배관 연결  
기준 알람벨브  
예술동 나 스포링클러설비 신설

알람벨브 및 스포링클러설비 신설

기준 소화배관 연결  
기준 알람벨브(150A)  
스포츠링클러설비 신설

기준 소화배관 연결

스포츠링클러설비 신설

범례

▲	습식유수검지장치
▲	W / 수격방지기
▲	W / 탬퍼스위치

●	준비작동식유수검지장치
●	W / 수격방지기
●	W / 탬퍼스위치

수	스포츠링클러헤드
수	상향식 (68℃)
하	하향식 (72℃)
상	상향식 (72℃)

(주) 정평이앤씨

일반소방시설설계업 (전기,기계)

면허번호 제 2023-01-00025 호


인천광역시 중앙구 정제로 851, 5층

TEL : (032)547-7119, FAX : (032)548-7119

소방설비기사(전기,기계)

대표이사

정경진



소화배관 계통도

축척:A1(1/NONE), A3(1/NONE)